



Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach  
A-1010 Wien, Schuberttring 14  
Telefon: +43 / 1 / 513 15 88-0\* / Telefax: +43 / 1 / 513 15 88-25  
E-Mail: office@ovgw.at / Internet: www.ovgw.at



Akkreditiert durch das Bundesministerium  
für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

## ÖVGW-Zertifikat

Über die Verleihung des Rechtes  
zur Führung der ÖVGW-Qualitätsmarke Gas

Registrierungsnummer

**G 2.856**

Geltungsdauer

**bis Ende September 2021**

Inhaber

**ARI - Armaturen Albert Richter  
GmbH u. Co KG**  
Mergelheide 56-60  
33758 Schloss Holte Stukenbrock  
DEUTSCHLAND

◆ Vertrieb in Österreich

ARI-Armaturen GmbH  
Lichtblaustraße 10A  
1220 Wien

Hersteller

ARI - Armaturen Albert Richter  
GmbH u. Co KG / DE

Prüfungsart

Verlängerungsprüfung

Prüfbericht

TGM - VA HL 8599

Qualitätsstandards/Prüfrichtlinien

- QS-G 100 Ausgabe Dezember 2014
- QS-G 137 Ausgabe Jänner 2017  
(ÖNORM EN 13774: 2013-05)

Produkt

Absperrklappen in Zwischenflanschausführung  
für die Gasinstallation

Baureihe: **ZIVA Z/G**

in den Dimensionen DN 50, 65, 80, 100, 125,  
150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600

Flansche wahlweise PN 10/16 gebohrt

mit den folgenden Registrierungsmerkmalen:

- Kategorie I<sub>2H</sub>
- MOP 10 bar (ohne HTB-Prüfung)
- Umgebungstemperatur - 10 .... + 60 °C
- Einbau zwischen Flanschen gemäß  
ÖNORM EN 1092
- für oderirdische Verwendung sowie  
Schachteinbau
- hand- oder motorbetätigt

ZVR 818158001

Die Verleihung erfolgt unter Zugrundelegung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen GW 30 ÖVGW-Qualitätsmarke Produkte Gas & Wasser „Voraussetzungen für die Zuerkennung der ÖVGW-Qualitätsmarke für Produkte der Gas- und Wasserversorgung.“

Wien, am 25. September 2018

  
Dipl.-Ing. (FH) Alexander Schwanzer  
Leiter der ÖVGW-Zertifizierungsstelle